



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0172/01/2011

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **System instalacyjny – aquatherm SHT**

Zawierający / containing: polibutylen, polisulfon fenylenu

Przeznaczony do / destined: przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz wody grzewczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu przed oddaniem do użytku instalację należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Aquatherm GmbH
D-57439 Attendorn
Finnentroper Str.82, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Aquatherm-Polska Jacek Ligaszewski
02-884 Warszawa
ul. Puławska 538

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-02-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-02-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 lutego 2011

The date of issue of the certificate: 28th February 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Kwozińska
dr Bożena Kwozińska

proj. T. Podsiady